



Planta Baixa 2º Pavimento  
Esc: 1/100

Autenticação:  
Refere-se ao documento  
assinado com a seta  
devidamente rubricada.



Planta Baixa 1º Pavimento  
Esc: 1/100

DIMENSIONAMENTO ROTA DE FUGA 2º PAV	
ROTA DE FUGA ÁREA 2º PAV. = 417,28m <sup>2</sup> POPULAÇÃO MÁXIMA = 60 PESSOAS 60/30=2 UP	ESCADAS E RAMPAS ÁREA 2º PAV. = 417,28m <sup>2</sup> POPULAÇÃO MÁXIMA = 60 PESSOAS 60/22=3 UP
PORTAS 1,00 m = 1 UP 1,30 m = 2 UP = 3 UP	ESCADAS E PAMPAS 1,20 m = 2 UP 1,60m = 2 UP = 4 UP
ATENDE CONFORME ANEXO II LEI MUNICIPAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 2027/85	ATENDE CONFORME ANEXO II LEI MUNICIPAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 2027/85



DIMENSIONAMENTO ROTA DE FUGA 1º PAV	
ROTA DE FUGA ÁREA 1º PAV. = 417,28m <sup>2</sup> POPULAÇÃO MÁXIMA = 60 PESSOAS 60/30=2 UP	ESCADAS E RAMPAS ÁREA 1º PAV. = 417,28m <sup>2</sup> POPULAÇÃO MÁXIMA = 60 PESSOAS 60/22=3 UP
PORTAS 1,00 m = 1 UP 1,30 m = 2 UP = 3 UP	ESCADAS E PAMPAS 1,20 m = 2 UP 1,60m = 2 UP = 4 UP
ATENDE CONFORME ANEXO II LEI MUNICIPAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 2027/85	ATENDE CONFORME ANEXO II LEI MUNICIPAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 2027/85



**BOMBEIRO**

**ASSINATURA**

**PROJETO PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO**

Planta Baixa de Distribuição 1º Pav. e 2º Pav.

Proprietário: **FAHECE FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON**

Local da obra: **AV. GETULIO VARGAS Nº198**

**Projer**

ARQUITETURA & ENGENHARIA

folha **I / 02**

Rep. Técnico: Rogério de Oliveira  
CREA SC 90919-7

Proj. Arquitet.: Fabia Germano  
Rua Ministro Calogeras nº286 com Rua Prof. Laura A. -3423-0162 e 8804-3104